

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD

OPENBARE ZITTING VAN 5 JUNI 2000

AANWEZIG: C. Taes, burgemeester-voorzitter; K. Bruggemans, P. Goeminne, G. Craenen, J. De Coster en L. Claessens-De Clerck, schepenen; H. Vannoppen, J. Hernalsteen, E. Willems, A. Van Tricht, J. Vleeracker, W. De Brouwer, A. Vanhoegaerden, I. Roels, M. Van Kerckhoven, A. Denie, A. Sommereyns, R. Billast-Sevenants, M. Mesmans, J. Marcelis en J. Van Roey, raadsleden, P. Lebrun, secretaris.

De raad,

12. Aanpassing gemeentelijke verordening - lozing van huishoudelijk afvalwater -, verplichte aansluiting op de riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen. Subsidiëring regenwaterputten - infiltratievoorzieningen.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr. 16, d.d. 04.10.1999 inzake de gemeentelijke verordening - lozing van huishoudelijk afvalwater - verplichte aansluiting op de riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen. Subsidiëring regenwaterputten - infiltratievoorzieningen.

Gelet op de brief van de Vlaamse Milieumaatschappij d.d. 29.02.2000 inzake de wijziging van de code van goede praktijk.

Overwegende dat de gemeente dient te voldoen aan de algemene voorwaarden voor subsidiëring.
Besluit: met algemene stemmen.

De gemeenteraadsbeslissing nr. 16, d.d. 04.10.1999 dient, volgens de opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij, als volgt gewijzigd te worden:

Het artikel 7 § 2A. 1° wordt geschrapt en vervangen door:

Om de conformiteit met de code van goede praktijk te garanderen dient de inhoud van de hemelwaterput gerelateerd te zijn aan de aangesloten dakoppervlakte (volgens onderstaande tabel) en dient het hergebruik te gebeuren door de minimale aansluiting van een toilet of wasmachine.

Horizontale dakoppervlakte	Minimale tankinhoud
50 tot 60 m ²	3000 L
61 tot 80 m ²	4000 L
81 tot 100 m ²	5000 L
101 tot 120 m ²	6000 L
121 tot 140 m ²	7000 L
141 tot 160 m ²	8000 L
161 tot 180 m ²	9000 L
181 tot 200 m ²	10000 L
> 200 m ²	5000 L per 100 m ²

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:

- provincie Vlaams-Brabant, Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven
- de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
- de hoofdgriffier van de Politierechtbank;
- de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen;
- de afdeling Milieu-inspectie van AMINAL.
- de Vlaamse Milieumaatschappij.

Namens de gemeenteraad

De secretaris
(g) P. LEBRUN

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 14 juli 2014

De secretaris




P. LEBRUN



De voorzitter
(g) C. TAES

De voorzitter



C. TAES