

Verslag raadscommissie Ad Hoc van 10 maart 2022

Aanwezige effectieve leden: Tine Vanneste, Gabriëla Langmans (voorzitter), Carla Demaertelaere, David Haelterman; Mia Vandervelde;

Aanwezige plaatsvervangende leden: Wim Vangoidsenhoven; Hendrik Trappeniers

Aanwezige leden met raadgevende stem: /

Aanwezigen in het kader van het dossier: Stef Ryckmans (schepen); Peter Van den Brande (Afdelingshoofd Grondgebiedszaken) en Emmy Crabbé (Dienst Infrastructuur)

Aanwezige externe personen: Benny Theyskens en Yelena Theyskens van Studiebureau Quadrant

Vergadering in raadszaal Administratief Centrum.

Start vergadering 20u00, Voorzitter Gabriëla Langmans heet iedereen welkom en geeft vervolgens het woord aan Benny Theyskens van studiebureau Quadrant.

Agendapunt : Riolerings-, wegenis- en fietspaddossier Hulstbergstraat

Aan de hand van een PPT presentatie (zie PPT presentatie in bijlage) geeft Dhr. Benny Theyskens toelichting bij de rioleringsplannen en de wegenisplannen.

De samenwerking met buurgemeente Bertem wordt kort toegelicht.

De huidige knelpunten worden aangehaald en het doel van de werken wordt besproken.

Los van dit project worden mogelijke maatregelen voor het opvangen en laten infiltreren van regenwater, komende van de omliggende velden, toegelicht. Deze werken zijn niet inbegrepen in dit project en zullen in een 2^{de} fase verder uitgewerkt worden. Het gaat over het verbreden van de baangracht en het voorzien van een natuurlijke infiltratiezone.

Na de presentatie van Dhr. Benny Theyskens is er ruimte voor vragen vanwege de leden van de raadscommissie.

We hebben deze vragen hieronder opgelijst, samen met het geformuleerde antwoord vanwege de sprekers :

Dhr. Wim Vangoidsenhoven : vraag aangaande de nieuwe openbare verlichting die zal gedoofd worden tijdens de week tussen 21u en 6u en tijdens het weekend tussen 23u en 6u. Zal dit ook het geval zijn voor de verlichting op de kruispunten? Ondanks de verkeersremmende maatregelen blijven dit toch gevaarlijke punten. *Dit dient nog verder besproken te worden met Fluvius. Het is inderdaad noodzakelijk te bekijken waar er 's nachts continu verlicht dient te worden. Agentschap Natuur en Bos vraagt om geen dynamische verlichting te gebruiken, wegens nog slechter voor de aanwezige fauna. (o.a. vleermuizen)*

Dhr. Wim Vangoidsenhoven: vraag aangaande de mini-rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Heerbaan. Is er geen risico dat de rijweg zal stuk gereden worden door zwaar verkeer?

Er werd gekozen om de minirotonde aan te leggen in een heel duurzaam materiaal, namelijk monoliet beton met wapening. Dit is bestand tegen intensief gebruik door zwaar verkeer.

Dhr. Hendrik Trappeniers: vraag aangaande de beplantingen. Worden er bomen en andere planten voorzien die interessant zijn voor bijen en andere nectarzoekende insecten?

Ja, de bomen zijn eik (Quercus petraea), gele kornoelje (Cornus mas) en linde (Tilia platyphillos). De haag is een gemengde haag bestaande uit veldesdoorn (Acer campestre) en haagbeuk (Carpinus betulus). Er wordt ook een kruidachtige vegetatie voorzien, bestaande uit een mengeling van bloeiende vaste planten.

Mevr. Mia Vandervelde: vraag aangaande de voetgangers. Waar moeten de voetgangers zich in de Hulstbergstraat verplaatsen? Waarom zijn er geen aparte voetpaden?

De voetgangers dienen zich mee op het fietspad te verplaatsen. Er zal aan de hand van verkeersborden en wegmarkeringen aangeduid worden dat het fietspad gemengd is. Op het kruispunt met de Klein Vilvoordestraat wordt een aparte oversteekplaats voorzien.

Als er gekozen zou worden voor een apart voetpad, dan moet dit volgens de geldende normen aangelegd worden, wat wil zeggen dat dit minimum 1m50 breed moet zijn. Deze extra ruimte is niet beschikbaar binnen de huidige rooilijnbreedte van 12m en dus zouden er grondinnames noodzakelijk zijn om dit te kunnen realiseren. Grondinnames zouden het project heel duur maken in vergelijking met het aantal voetgangers die de Hulstbergstraat gebruiken. Bovendien wordt er vanuit de hogere overheden opgelegd om waar mogelijk te ontharden. Een extra voetpad betekent nog extra verharding.

Dhr. Wim Vangoidsenhoven: vraag aangaande de organisatie van de werken. Zal de Hulstbergstraat volledig of gedeeltelijk afgesloten worden?

Dit is nog niet bepaald. Dit dient nog besproken te worden met de aannemer (na gunning opdracht) en met buurgemeente Bertem.

Vervolgens bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit zij de vergadering.