



Dienst Vrije Tijd – evenementen

RICHTLIJNEN BRANDWEER TENTEN GROTER DAN 50 m² (PUBLIEK TOEGANKELIJK)

Inplanting, opstelling en toegangswegen:

- De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:
 - De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
 - Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.
- De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 4 meter vrij te blijven. Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter.
- Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
- Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.
- Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

Blusmiddelen:

- In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.
- Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.
- Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze dekens wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

- In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

Brandstoffen:

- De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.
- Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden buiten de tent, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.
- Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
- Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
- Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

Elektrische installaties:

- De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.
- De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.
- De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Gasrecipiënten

- 1 snelblusser van het type poeder (minimaal 6 kg) dient in de onmiddellijke nabijheid van het recipiënt voorhanden te zijn.
- Koppelslangen tussen gasrecipiënt en verbruikstoestel (ontspannen gas) hebben een oranje kleur, zijn maximaal 2 m lang en 5 jaar oud.

Koppelslangen tussen gasrecipiënten onderling (niet-ontspannen gas) hebben een zwarte kleur, zijn maximaal 1 m lang en 5 jaar oud.

Koppelslangen mogen onderling niet in serie worden verbonden.

Uitgangen

- Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m² netto oppervlakte.

De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.

- Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen.
- De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerplas.
- De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting.
- Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dicht gevlochten zijn.

Plaatsingsvoorschriften

- Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent.
- Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.