

Verwarmingstoestellen

- De toestellen moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet omgestoten kunnen worden.
- De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
- De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
- Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.
- De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar zijn.
- Verwarmingselementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek.
- Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden.
- Alle voorraden vloeibare brandstof dienen op een goed verluchte plaats te worden gestockeerd:
 - o buiten het bereik van het publiek
 - o zodat ze steeds bereikbaar zijn voor de brandweer
- De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen voorleggen:
 - o Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof (verbrandings- en reinigingsattest): jaarlijkse keuring door een bevoegd technicus.
 - o Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof (verbrandings- en reinigingsattest): 2-jaarlijkse keuring door een bevoegd technicus.